

Glykolin seossuhde

Energiamittarin näyttämä *ylilukema*

45 %		10 %
40 %		8 %
35 %		6,50 %
30 %		5 %
25 %		4,10 %
20 %		3,30 %
15 %		2,50 %
10 %		1,60 %
5 %		0,80 %
0% (pelkkä vesi)		0,00 %