

HYDROLINK tablet

TYÖSELITYSMALLI

Etäluettava HYDROLINK Go -vedenmittausjärjestelmä

Jokaiseen huoneistoon asennetaan langattomat etäluettavat vesimittarit sekä kylmälle, että lämpimälle vedelle. Vesimittarit voidaan lukea joko suoraan mittarista, huoneistonäytöltä tai toimitukseen sisältyvällä kannettavalla tietokoneella.

Laitteisto

Vesimittarit

B Meters HYDRODIGIT-TX DN15/110mm kylmävesimittari langattomalla lähettimellä
LVI 4418 028

B Meters HYDRODIGIT-TX DN15/110mm lämminvesimittari langattomalla lähettimellä
LVI 4438 036

Luentapaketti

Kannettava tietokonen WM-bus / vastaanottimella sekä luentaohjelmisto
LVI 4482 620

Huoneistonäytöt

WAD-4 Langaton huoneistonäyttö
LVI 4482 624

Vastuualueet

Rakennusurakoitsijalle kuuluvat tehtävät

- Vastaa huoneistoihin asennettavien vesimittarien huoltoluukkujen tekemisestä

LVI-urakoitsijalle kuuluvat tehtävät

- Laitteiston hankinta kokonaisuudessaan ja asennustöiden aikataulus
- Vesimittarien asentaminen LVI-suunnitelmien ja vesimittariluettelon mukaisesti putkiston huuhtelun jälkeen
- Asennusten tarkastus ja vesimittarien juoksutustestit

Käyttöönotto

- Laitteet toimitetaan täysin käyttövalmiina. Luentalaitteen mukana toimitetaan luentaohjeet.

